

## RAPPORTO DI PROVA N. 360634

Cliente


**TENDA SISTEM S.r.l.**

Via Giorgio Almirante, 15/17 - 70025 GRUMO APPULA (BA) - Italia

Oggetto\*

**chiusura oscurante  
denominata "NEW SOLAR SECURE 4"**

Attività



**resistenza all'effrazione e classificazione  
(resistenza sotto carico statico  
e resistenza all'azione manuale di effrazione)  
secondo le norme UNI EN 1627:2011, UNI EN 1628:2016  
e UNI EN 1630:2016**


Risultati

**RC 4**

(\*) secondo le dichiarazioni del cliente.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 30 aprile 2019

L'Amministratore Delegato  
Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano



Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540

Commessa:  
77764

Provenienza dell'oggetto:  
campionato e fornito dal cliente

Identificazione dell'oggetto in accettazione:  
2019/0329/A del 7 febbraio 2019

Data dell'attività:  
7 febbraio 2019

Luogo dell'attività:  
Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 72 -  
47043 Gatteo (FC) - Italia

Indice	Pagina
Descrizione dell'oggetto*	2
Riferimenti normativi	4
Apparecchiature	4
Modalità	5
Condizioni ambientali	6
Risultati	6
Conclusioni	9

Il presente documento è composto da n. 9 pagine e non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.

Responsabile Tecnico di Prova:

Geom. Roberto Porta

Responsabile del Laboratorio di Security and Safety:

Dott. Andrea Bruschi

Compilatore: Paolo Bonito

Revisore: Geom. Roberto Porta

Pagina 1 di 9